

PERMO PROBOX


تجاری

کیت تزریق کلر

جهت حذف لژیونولا در جریانهای آبهای گرم بهداشتی

جهت ممانعت از گسترش باکتری لژیونلا که موجب افزایش خوردگی در مدارهای آب گرم خانگی می شود ، کمپانی PERMO سیستم کیت کلرزنی کاملی را برای تزریق منظم و ناپیوسته کلر به آب این مدارها طراحی کرده است ، تجهیزات این سیستم به صورت از پیش تعبیه شده روی یک صفحه قابل نصب بر روی دیوار می

کیت Permo ProBox ماده کلر را به داخل شبکه های گرم خانگی تزریق نموده و با ثبت اطلاعات بر روی صفحه نمایش خود کاربر را در جریان روند کار قرار می دهد .



استفاده از این سیستم می تواند میزان تزریق کلر را تنظیم و تعریف نماید .

همچنین جهت افزودن کلر به آب Permo ProBox مجهز به یک آنالایزر / رگولاتور و یک پمپ تزریق است که می تواند کلر را به صورت ناپیوسته داخل آب تزریق نماید.

* میزان و مقدار تزریق کلر بستگی به آنالیز و میزان باکتریهای موجود در آب دارد در واقع با سیستم Permo ProBox شما قادر خواهید بود بر روی آب مورد نظر مراحل ضد عفونی و پیشگیرانه را انجام دهید .

مبانی :

الکتروود ویژه کلر موجود در این سیستم میزان کلر آزاد آب خام را برحسب میلی گرم در لیتر ۱ ازه گیری کرده و بر روی نمایشگر جعبه کنترل دستگاه نمایش می دهد.

آنالایزر/ این دستگاه پس از اندازه گیری میزان کلر آب

توسط الکترودهایش سیگنالهای آنالوگی در محدوده mA - ایجاد می کند . با توجه به این سیگنالها چنانچه میزان کلر آزاد آب خام به میزان از پیش تنظیم شده توسط کاربر در قسمت برنامه دهی سیستم نزدیک شد، سرعت تزریق توسط پمپ کاهش می یابد.


جنس لوله تزریق از پمپ تزریق به خط آب PVDF میباشد جهت ترکیب یکسان و جلوگیری از ته نشینی کلر در لوله آب خام، لوله تزریق در مسیرمدار بسته خروجی وصل می شود .

پاکاب
پاکاب
PAKAB PERSIAN

شماره ثبت: ۳۶۸۷۸۷ (سهامی خاص)
آدرس: تهران، دوراهی قلهک
خیابان بصیرتی، خ تهری، پلاک ۲
تلفن: ۹۱ & ۶۶۹۰ ۲۲۶۱ - ۰۲۱
فکس: ۴۹ & ۳۶۴۸ ۲۲۶۴ - ۰۲۱
ایمیل: pakab@pakab.co
وب سایت: www.pakab.co

PRODUCT INFORMATION SHEET


PERMO CHLORINATION KIT



REGULATION:

Concerning domestic hot sanitary water:

- general health director circular (DGS) No. 97-311 of 24 April 1997 with technical data sheets for the managers of buildings open to the public and health buildings.
- DGS circular No. 2002-243 of 22 April 2002 modifying DGS circular No. 93-311 subsequent to experience feedback.
- DGS circular No. 2002-273 of 2 May 2002 addressed to ERP managers via the DDASS entities and the prefectures.
- Decree 2001-1220 of 20 September 2001 relative to water intended for human consumption.
- Hauts de Seine prefecture ruling SE No. 2001-047 of 27 February 2001.



PERMO reserves the right to modify models and characteristics of its equipment without prior notice.


سیستم SYSCOM :

و این امکان را به کاربر می دهد با اتصال این سیستم به کامپیوتر از

Permo ProBox سیستم واسطه به کابل های واسطه به سیستم

اطمینان حاصل کند . از قابلیت های این نرم افزار :

- ثبت زمان واقعی در جدول یا نمودار
- ثبت خطاهای سیستم و مقایسه آنها با میزان برنامه دهی ثبت اتوماتیک خطاهای ماهانه



پرشین
پاکاب
PAKAB PERSIAN

تعداد کیت: ۳۶۸۷۸۷ (سهامی خاص)
آدرس: تهران، دوراهی قلهک
خیابان بصیرتی، خ تهری، پلاک ۲
تلفن: ۹۱ & ۴۶ ۶۱ ۲۲ - ۲۱
فکس: ۴۹ & ۴۸ ۴۶ ۶۱ ۲۲ - ۲۱
ایمیل: pakab@pakab.co
وب سایت: www.pakab.co